

# Technische Daten

| Gerätetyp   |                   | CLA 50     |
|---|-------------------|------------|
| Nennwärmebelastung max.                           | kW                | 58         |
| Nennwärmeleistung                                 | kW                | 50         |
| Nennluftvolumenstrom                              | m <sup>3</sup> /h | 3200       |
| Brennstoff  |                   | Flüssiggas |
| Öldurchsatz max.                                  | kg/h              | 5,0        |
| Öldüse (Steinen) <sup>2)</sup>                    | USG/°S            | 1,25/60°   |
| Pumpendruck (mit ÖV) <sup>2)</sup>                | bar               | 11-12      |
| Abgasverlust                                      | %                 | 10         |
| Elektroanschluss 1~                               | V                 | 230        |
| Frequenz  | Hz                | 50         |
| Nennstrom   | A                 | 3,3        |
| Leistungsaufnahme                                 | kW                | 0,7        |
| Betriebskondensator (Ventilator)                  | µF                | 8          |
| Absicherung (bauseits)                            | A                 | 10         |
| Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> 1m <sup>1)</sup> | dB(A)             | 66         |
| Luftausblas Ø                                     | mm                | 345        |
| Abgasstutzen Ø                                    | mm                | 180        |
| Gewicht (ohne Brenner)                            | kg                | 153        |
| Abmessungen: Länge, ges.                          | mm                | 1685       |
| Breite, ges.                                      | mm                | 770        |
| Höhe, ges.  | mm                | 1030       |

1) Geräuschmessung (ohne Brenner) DIN 45635 - 01 - KL 3

2) Die genannten Düsengrößen und Pumpendrucke resultieren aus Abstimmversuchen auf dem Prüfstand. Der Öldurchsatz wurde ausgetert.



**Neubrandenburger  
Maschinen  
Vertriebs GmbH**

17034 Neubrandenburg, Demminer Str. 45  
Tel. 0395 - 43019-20 Fax 0395 - 43019-21

